

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Орган инспекции

443079, РОССИЯ, Самара, проезд Георгия Митирева, 1, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

445032, РОССИЯ, Самарская область, г. Тольятти, пр-кт. Московский, д.19

e-mail: cgiep@fguztlt.ru, ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий отделом – врач по общей
гигиене санитарно-гигиенического отдела,
заместитель технического директора органа
инспекции Филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Самарской области в
городе Тольятти»

Буцык В. В.

«15» июня 2026 г.

Экспертное заключение по результатам испытаний

от 15.06.2026 г. № 21502

Дата проведения инспекции: с 15.06.2026 по 15.06.2026

1. Наименование предмета экспертизы:

вода питьевая отобранная по адресам:

1. Кран скважины №1, Код точки 36640463101.10110.0042, Самарская область, м.р. Ставропольский, с.п. Ягодное, с. Ягодное, Ладыя Благополучия, пер Светлый, 1
2. Кран скважины №5, Код точки 36640463101.10110.0042, Самарская область, м.р. Ставропольский, с.п. Ягодное, с. Ягодное, Ладыя Благополучия, переулок Светлый, 7

2. Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти

2.1. Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

2.2 Фактический адрес: 445032, Самарская область, г. Тольятти,
Московский проспект, 19.

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Поручение №18-04/508 от 27.05.2026 Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 63-01-06/09868-26 от 11.06.2026 ИЛЦ Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти".
- 3) Протокол лабораторных испытаний № 63-01-06/098698-26 от 11.06.2026 ИЛЦ Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти".

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

На экспертизу поступили протоколы лабораторных испытаний воды питьевой систем централизованного холодного водоснабжения, отобранных на объектах водоснабжения МУП Ягодное по адресам: Самарская обл., Ставропольский район, с. п. Ягодное:

1. Кран скважины №1, Код точки 36640463101.10110.0042, Самарская область, м.р. Ставропольский, с.п. Ягодное, с. Ягодное, Ладья Благополучия, пер Светлый, 1
2. Кран скважины №5, Код точки 36640463101.10110.0042, Самарская область, м.р. Ставропольский, с.п. Ягодное, с. Ягодное, Ладья Благополучия, переулок Светлый, 7 целью установления соответствия санитарному законодательству. Лабораторно-инструментальные исследования проведены на базе Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510862 выдан «06» ноября 2014 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20» октября 2014 г.).

Оценка произведена в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Согласно полученным результатам лабораторных исследований - вода питьевая систем централизованного холодного водоснабжения, соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

Все полученные результаты лабораторно- инструментальных исследований и испытаний, проводимые в аккредитованном испытательном лабораторном центре Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

г. Тольятти» являются неотъемлемой частью настоящего экспертного заключения.

Кран скважины №1, Код точки 36640463101.10110.0042, Самарская область, м.р. Ставропольский, с.п. Ягодное, с. Ягодное, Ладья Благополучия, пер Светлый, 1

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Интенсивность запаха при температуре 20°C	балл	2	Не более 2
2	Общая жесткость	°Ж	8,1±1,2	Не более 7,0
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6
4	Цветность	градус	3±1	Не более 20
5	Массовая концентрация марганца (Mn)	Мг/дм ³	0.05±0.01	Не более 1000
6	Массовая концентрация общего железа	Мг/дм ³	Менее 0,05	Не более 0,3
6	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие
7	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие
8	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см ³	0	Не более 50

Кран скважины №5, Код точки 36640463101.10110.0042, Самарская область, м.р. Ставропольский, с.п. Ягодное, с. Ягодное, Ладья Благополучия, переулок Светлый, 7

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Интенсивность запаха при температуре 20°C	балл	0	Не более 2
2	Общая жесткость	°Ж	8,2±1,2	Не более 7,0
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6
4	Цветность	градус	2,7±0,8	Не более 20
5	Массовая концентрация марганца (Mn)	Мг/дм ³	0.026±0.006	Не более 1000
6	Массовая концентрация общего железа	Мг/дм ³	Менее 0,05	Не более 0,3
6	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие
7	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие
8	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см ³	0	Не более 50

**Заключение
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: вода питьевая отобранная по адресам:

1. Кран скважины №1, Код точки 36640463101.10110.0042, Самарская область,
м.р. Ставропольский, с.п. Ягодное, с. Ягодное, Ладыя Благополучия, пер
Светлый, 1

2. Кран скважины №5, Код точки 36640463101.10110.0042, Самарская область,
м.р. Ставропольский, с.п. Ягодное, с. Ягодное, Ладыя Благополучия, переулок
Светлый, 7

Соответствует

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Врач по коммунальной гигиене



Белоусова З.Н.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Испытательный лабораторный центр филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти

Юридический адрес: 443079, Самарская обл, Самара г, Георгия Митирева проезд, дом 1, тел.: 7 846 2603797

e-mail: all@fguzsamo.ru

ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Адреса мест осуществления деятельности: 445350, Самарская обл, Жигулевск г, Комсомольская ул, дом 3, тел.: +7(8486)23-50-20, e-mail: otdelegig@fguztlt.ru; 445032, Самарская обл, Тольятти г, Московский пр-кт, дом 19, тел.: +78482374250, e-mail: cgier@fguztlt.ru; 445046, Самарская обл, Тольятти г, Механизаторов ул, дом 21, тел.: +7(8482)24-53-46, e-mail: mityakindv@fguztlt.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510862



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ. Заведующий
лабораторией врач по радиационной гигиене
лаборатории радиационной гигиены

М.Ю. Кленских

М.Ю. Кленских

11.06.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 63-01-06/09868-26 от 11.06.2026

1. Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти (ИНН 6316098843 ОГРН 1056316019935) тел. +7 8482 372203, email: tltrpn@fnsamara.ru

2. Юридический адрес: 443079, Самарская обл, Самара г, Георгия Митирева проезд, дом 1

Фактический адрес: 445032, Самарская обл, Тольятти г, Московский пр-кт, владение 19

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая

4. Место отбора: МУП "ЯГОДНОЕ", ВОДОЗАБОР, кран скважины № 1, Самарская обл, м.р-н Ставропольский, с.п. Ягодное, с Ягодное, пер 1-й Светлый, мкр. "Ладыя благополучия"

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯГОДНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЯГОДНОЕ"

Юридический адрес: 445144, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ М.Р-Н СТАВРОПОЛЬСКИЙ, С.П. ЯГОДНОЕ, С ЯГОДНОЕ, УЛ СОВЕТСКАЯ ЗД. 57

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 28.05.2026 11:20 - 12:00

Ф.И.О., должность: Крюкова Анна Викторовна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.05.2026 12:20

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Плановое контрольное (надзорное) мероприятие, Поручение №18-04/508 от 26 мая 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №Б/н от 28 мая 2026 г.

Протокол испытаний № 63-01-06/09868-26 от 11.06.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания; СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества

9. Код образца (пробы): 63-01-06/09868-26.31-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков; ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами.; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023 (ФР.1.31.2023.46301) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации ионов железа (III), железа общего и железа валового в пробах питьевых, горячих и сточных вод, а также в пробах вод природных (поверхностных и подземных) фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, ПЭ-5400УФ	362
2	Спектрофотометры, 53ВИЗ992	3992
3	Спектрофотометры, Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ	3990
4	Термометр ртутный стеклянный лабораторный, ТЛ-2	64

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 445032, Самарская обл, Тольятти г, Московский пр-кт, дом 19

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 28.05.2026 13:30

дата начала испытаний 28.05.2026 14:00, дата окончания испытаний 05.06.2026 09:22

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
1	Массовая концентрация общего железа	мг/дм³	Менее 0,05	ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023 (ФР.1.31.2023.46301)
2	Общая жесткость	°Ж	8,1±1,2	ГОСТ 31954-2012 п.4
3	Интенсивность запаха при температуре 20°C	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Массовая концентрация марганца (Mn)	мг/дм³	0,05±0,01	ГОСТ 4974-2014 п.6
5	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	ГОСТ Р 57164-2016 п.6.
6	Цветность	градус цветности	3±1	ГОСТ 31868-2012 п.5

Дополнительная информация: Измерение мутности проведено при длине волны падающего излучения 530 нм.

Место осуществления деятельности: 445046, Самарская обл, Тольятти г, Механизаторов ул, дом 21

Обособленное рабочее место микробиологической лаборатории по адресу Самарская область, г.Тольятти, ул.

Механизаторов, 21

Образец поступил 28.05.2026 12:30

дата начала испытаний 28.05.2026 12:40, дата окончания испытаний 29.05.2026 11:09

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	<i>Escherichia coli</i>	-	*Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п. 9.2
2	Обобщенные колиформные бактерии	-	*Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см³	0	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1

Дополнительная информация: * Результат по показателям: Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) не обнаружено в 100 см³; *Escherichia coli* не обнаружено в 100 см³;

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

А.П. Подмарева, Медицинский регистратор

Конец протокола испытаний № 63-01-06/09868-26 от 11.06.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Испытательный лабораторный центр филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти

Юридический адрес: 443079, Самарская обл, Самара г, Георгия Митирева проезд, дом 1, тел.: 7 846 2603797

e-mail: all@fguzsamo.ru

ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Адреса мест осуществления деятельности: 445350, Самарская обл, Жигулевск г, Комсомольская ул, дом 3, тел.: +7(8486)23-50-20, e-mail: otdelgig@fguztlt.ru; 445032, Самарская обл, Тольятти г, Московский пр-кт, дом 19, тел.: +78482374250, e-mail: cgier@fguztlt.ru; 445046, Самарская обл, Тольятти г, Механизаторов ул, дом 21, тел.: +7(8482)24-53-46, e-mail: mityakindv@fguztlt.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510862



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ. Заведующий
лабораторией врач по радиационной гигиене
лаборатории радиационной гигиены

М.Ю. Кленских

11.06.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 63-01-06/09869-26 от 11.06.2026

1. Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти (ИНН 6316098843 ОГРН 1056316019935) тел. +7 8482 372203, email: tltrpn@fnsamara.ru

2. Юридический адрес: 443079, Самарская обл, Самара г, Георгия Митирева проезд, дом 1

Фактический адрес: 445032, Самарская обл, Тольятти г, Московский пр-кт, владение 19

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая

4. Место отбора: МУП «ЯГОДНОЕ», ВОДОЗАБОР, кран скважины № 5, Самарская обл, м.р-н Ставропольский, с.п. Ягодное, с Ягодное, пер 7-й Светлый

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯГОДНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «ЯГОДНОЕ»

Юридический адрес: 445144, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ М.Р-Н СТАВРОПОЛЬСКИЙ, С.П. ЯГОДНОЕ, С ЯГОДНОЕ, УЛ СОВЕТСКАЯ ЗД. 57

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 28.05.2026 11:40 - 12:00

Ф.И.О., должность: Крюкова Анна Викторовна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.05.2026 12:20

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Плановое контрольное (надзорное) мероприятие, Поручение №18-04/508 от 26 мая 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №Б/н от 28 мая 2026 г.

Протокол испытаний № 63-01-06/09869-26 от 11.06.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ИЛ(ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания; СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества

9. Код образца (пробы): 63-01-06/09869-26.31-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков; ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами.; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; ПНД Ф 14.1.2:3:4.50-2023 (ФР.1.31.2023.46301) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации ионов железа (III), железа общего и железа валового в пробах питьевых, горячих и сточных вод, а также в пробах вод природных (поверхностных и подземных) фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, ПЭ-5400УФ	362
2	Спектрофотометры, 53ВИ3992	3992
3	Спектрофотометры, Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ	3990
4	Термогигрометр электронный, Ivit-1	51641
5	Термометр ртутный стеклянный лабораторный, ТЛ-2	64

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 445032, Самарская обл, Тольятти г, Московский пр-кт, дом 19

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 28.05.2026 13:40

дата начала испытаний 28.05.2026 14:00, дата окончания испытаний 05.06.2026 09:15

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
1	Массовая концентрация общего железа	мг/дм³	Менее 0,05	ПНД Ф 14.1.2:3:4.50-2023 (ФР.1.31.2023.46301)
2	Общая жесткость	°Ж	8,2±1,2	ГОСТ 31954-2012 п.4
3	Интенсивность запаха при температуре 20°C	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Массовая концентрация марганца (Mn)	мг/дм³	0,026±0,006	ГОСТ 4974-2014 п.6
5	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	ГОСТ Р 57164-2016 п.6.
6	Цветность	градус цветности	2,7±0,8	ГОСТ 31868-2012 п.5

Дополнительная информация: Измерение мутности проведено при длине волны падающего излучения 530 нм.

Место осуществления деятельности: 445046, Самарская обл, Тольятти г, Механизаторов ул, дом 21

Обособленное рабочее место микробиологической лаборатории по адресу Самарская область, г.Тольятти, ул. Механизаторов, 21

Образец поступил 28.05.2026 12:30

дата начала испытаний 28.05.2026 12:40, дата окончания испытаний 29.05.2026 11:10

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	<i>Escherichia coli</i>	-	*Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п. 9.2
2	Обобщенные колиформные бактерии	-	*Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см³	0	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1

Дополнительная информация: * Результат по показателям: Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) не обнаружено в 100 см³; *Escherichia coli* не обнаружено в 100 см³;

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

А.П. Подмарева, Медицинский регистратор

Конец протокола испытаний № 63-01-06/09869-26 от 11.06.2026

Протокол испытаний № 63-01-06/09869-26 от 11.06.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)